



S velice složitou otázkou řešení vnitřního klimatu historického objektu se návrh vypořádal jediným možným řešením – využitím technologií vytápění a odvlhčování řízenými měřeními a regulací. Vnitřní klima v interiéru věže je tak pomocí čidel sledováno a vzduch je do objektu hnán soklem skleněného modelu. Ve vyšších patrech je naopak odváděn, v závislosti na aktuální potřebě (např. automatickým otevíráním žaluzií a oken na ochozu či nuceným odtažením v parapetech některých oken).